

SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. 00153/2022

Date: 26/06/2022

It is certified that an inspection team headed by Ruma Raj, Mayor

_____ (Name of Officers

with designation) from Nagar Nigam, Munger (Name of

Department/Office) inspected the New Era Public School,

Pipalpanti Road, Munger (Name & Address of

the school) on _____ and found that the New Era Public


School, Munger (Name of school) has safe

drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and

is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building & the campus

as per the norms prescribed by the Central/State/U.T Govt.

The above valid for a period of 01 year.

Signature with seal:  26/6/22

Name

: Ruma Raj

Designation

: Mayor

To

New Era Public School

Pipalpanti Road

Munger (Bihar)

(Name and Address of the institution)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर।
पत्रांक 2816 / दिनांक 8.12.22

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल
मुंगेर।

सेवा में,

Principal
New Era Public School
Pipal Panti Road, Munger

विषय :- जल जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।


प्रसंग:- आपके द्वारा आवेदन संख्या 1075/22 दिनांक 03.12.2022

महाशय,


उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में New Era Public School Munger के पेजजल के नमूना की जाँच जिला जल जाँच प्रयोगशाला में किया गया जिसमें पेजजल की गुणवत्ता संतोषप्रद पायी गयी।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर।


08.12.2022

Government of Bihar
District Level Water Testing Laboratory
Public Health Engineering Department Munger

Sample collected by school staff
District Munger

Month December 2022

Particulars						Test Result(in mg/l)																Total Coliform (MPN count.)	Remarks (Safe/unsafe)
Sl. No.	Block Name	Panchayat Name	Village	Ward No.	Name of School	pH	Turb.	EC	TDS	TH	Ca	Mg	Cl	Fe	Alk	NO ₃	SO ₄	F	As(in ppb)				
1	Munger Sadar	Municipal Area	Pipal Panti Road	NA	New Era Public School,Munger	7.03	0.4	330	212	170	36	17	28	0.10	150	0	0	0.3	BDL	_ve			
Desirable Limit						6.5-8.5	5	—	500	200	75	30	250	1.00	200	45	200	1.00	0.010	0/100ml			
Maximum Permissible Limit						NR	10		2000	600	200	150	1000	NR	600	NR	400	1.50	NR	NR			

Note- 1. All parameter tested in this laboratory are found within the maximum permissible limit.

2. NR- (Not Relaxable)

3. BDL- Below Detection Limit.

Ref. Serial
Per Chemist - 05/12/2022
PH Division, Munger